



โครงการสำนักงานสีเขียว
GREEN OFFICE

แผนการบำรุงรักษาระดับเพลิง

รับผิดชอบโดย ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	การดำเนินการ/การบำรุงรักษา	พ.ศ. 2564											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ถังดับเพลิง												
	ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ตู้ดีมีระเบียบและพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	ระบบสัญญาณแจ้งเตือนและเครื่องตรวจจับควัน ปีละ 2 ครั้ง				✓								
	ผู้รับผิดชอบ นายขวัญชัย ตันแจ้ (การรักษาความปลอดภัยและจราจร)												
	วันที่	30/1/64	29/2/64	29/3/64	24/4/64	29/5/64	26/6/64	31/7/64					

หมายเหตุ

✓ ปกติ

× ผิดปกติ