



CMU SHE
CMU Center for Safety, Occupational
Health and Workplace Environment

หนังสือรับรองการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อแสดงว่า ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 13:00 - 16:00 น. โดยมีผลการตรวจวัดดังนี้

ปัจจัยที่ตรวจวัด	จำนวนจุด ที่ตรวจวัด	ผลการประเมิน	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. ระดับความเข้มของแสงสว่าง			
1.1 แสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่ (Area Method)	3	2	1
1.2 แสงสว่างจุดของงาน (Spot Method)	42	24	18

นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ

เบญจวรรณ

นางสาวเบญจวรรณ คำมา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ

นางสาวนาฏอนงค์ อุปมา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ